

Comune di Livorno - Rete civica livornese  
Servizi alle imprese

Elenco Determine

N.Det.	Data	Oggetto	Dirigente	Struttura	Data Affissione Albo
3325	20/11/12	REGOLE DI ESERCIZIO DESUNTE DALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - APPROVAZIONE	SALLER FABIO	TURISMO E GRANDI EVENTI	22/11/12



Comune di Livorno  
Dipartimento 6  
U.O. Turismo e Commercio  
Direzione Mercato Centrale

Oggetto: Regole di esercizio desunte dalle norme di prevenzione incendi – Approvazione.

#### IL DIRIGENTE

visto l'atto sindacale n° 41806 del 06/06/2005 e la determina del Segretario Generale n. 2137 del 16/06/2011, riguardanti le deleghe delle funzioni di datore di lavoro ai dirigenti, relativamente alla sicurezza degli edifici e degli impianti che costituiscono sedi di lavoro;

visto l'atto sindacale n. 15375 del 16.2.2011, concernente il conferimento incarichi di direzione ai dirigenti;

visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 1998 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

visto il D.M. 27 luglio 2010 – Attività commerciali – regola tecnica di prevenzione incendi

Vista la circolare n. 75 del 03.07.1967 recante i criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, etc.;

Visto il D.M. 10 marzo 1998 – criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

visto il Piano di Emergenza e Evacuazione redatto dall'Ufficio Prevenzione e Protezione, approvato con proprio atto 2617/12, con il quale sono state esaminate le specifiche situazioni relative alla struttura del Mercato delle Vettovaglie;

preso atto che si ritiene necessario provvedere ad individuare norme atte ad escludere situazioni all'interno del mercato Centrale, incompatibili con le norme antincendio;

Vista la sintesi delle suddette regole redatta dal Dirigente U.O. Impianti e Manutenzioni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle regole di esercizio desunte dalle norme di prevenzione incendi per le attività presenti all'interno del Mercato Centrale nelle more del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

## **DETERMINA**

- 1 . di approvare, nelle more del rilascio del certificato prevenzione incendi, le regole di esercizio desunte dalle norme di prevenzione incendi per le attività commerciali presenti all'interno del Mercato Centrale, di cui alla sintesi redatta dal Dirigente U.O. Impianti e Manutenzioni, allegato parte integrante del presente atto;
2. di partecipare tali regole agli esercenti del Mercato Centrale, prevedendone altresì l'affissione nell'apposita bacheca posta all'interno del Mercato stesso;
3. di pubblicare la presente determina all'Albo on line per la durata di 15 giorni (art. 32 L. 69/2009).

**Il Dirigente**

**Dott. Fabio Saller**



*Dipartimento 5 - Lavori Pubblici  
U.O.va Impianti e Manutenzioni*

Prot. 94128 del 13 - 11 - 2012

Livorno li, 13.11.2012

Al Dirigente della  
U.O.va Turismo e  
Commercio  
SEDE

E p.c.

Al Direttore del Dipartimento 5  
Arch. Riccardo Maurri

Al Responsabile  
Ufficio Prevenzione e  
Protezione –  
Gestione Impianti Elettrici e ascensori  
P.I. Sergio Valtriani

Al Responsabile  
Ufficio Gestione Patrimonio  
Edilizia Pubblica –  
Manutenzione  
Edilizia Geom.  
Massimo Petagna

*Oggetto: Mercato Centrale. Sintesi delle regole di esercizio contenute nelle norme di prevenzione incendi e aggiornamento della situazione.*

Facendo seguito a quanto concordato negli incontri sull'argomento in oggetto, si trasmette di seguito un elenco delle principali regole di esercizio contenute nelle norme di prevenzione incendi applicabili alla specifica attività e nelle norme tecniche in materia di sicurezza degli impianti.

1. Gli impianti realizzati dai privati devono essere conformi alle normative tecniche vigenti. Gli esercenti le varie attività devono produrre la documentazione che dimostri tale conformità.
2. Sono vietati impianti elettrici provvisori o volanti.

3. Apparecchiature e macchine devono essere mantenute in stato di efficienza e regolarmente sottoposte alla manutenzione prevista.
4. Gli apparecchi di riscaldamento portatili devono essere utilizzati nel rispetto delle istruzioni dei costruttori e previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.
5. I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.
6. Sono vietati gli apparecchi per la produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido o gassoso o apparecchi elettrici con resistenza a vista.
7. Le attrezzature elettriche devono essere installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
8. I condotti di aspirazione di cucine, forni, ecc... devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
9. Ogni attività deve essere dotata di estintore di adeguata capacità.
10. I locali in concessione devono essere mantenuti permanentemente in condizioni di adeguata pulizia.
11. È vietato l'uso di fiamme libere.
12. Il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili (es. vernici e solventi infiammabili, adesivi, gas e manufatti infiammabili, carta, cassette e materiali di imballaggio, ecc...) deve essere limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività.
13. La conservazione dei materiali infiammabili e facilmente combustibili negli spazi destinati a ricevimento di merci è consentita nel quantitativo massimo di 20 kg/mq (legno equivalente) e comunque con un limite di 200 kg totali (legno equivalente).
14. I liquidi infiammabili e combustibili devono essere conservati nelle confezioni originali. Sono vietati travasi.
15. I materiali facilmente combustibili e infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, di riscaldamento portatili e di generatori di calore.
16. Evitare ingombri, anche temporanei, che possono essere di ostacolo per l'esodo in emergenza.
17. Scarti e rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
18. L'accumulo di scarti e rifiuti deve essere evitato e ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato immediatamente fuori dell'edificio.
19. Il materiale di vendita e di esposizione deve essere adeguatamente assicurato per non essere travolto o rovesciato in caso di evacuazione.
20. Al termine della giornata lavorativa è obbligatorio controllare che:
  - tutte le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio siano messe fuori tensione;
  - tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
  - tutti i materiali combustibili o infiammabili siano stati correttamente riposti.

Si coglie l'occasione per elencare gli interventi eseguiti più di recente allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dell'attività nei confronti del rischio incendio.

- Centralizzazione forniture di energia elettrica e sezionamento sistema elettrico; consente anche l'uso di acqua per spegnimento incendi.
  - Illuminazione di sicurezza.
  - Impianto di allarme e diffusione sonora.
  - Affissione planimetrie con vie di fuga e segnaletica sopra le uscite.
  - Esiste una rete di naspi e idranti a protezione dell'attività.

Altri interventi che possono migliorare i requisiti tecnici della struttura, che saranno oggetto di approfondimento, relativa quantificazione e richiesta di inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente sono i seguenti.

- Revisione del gruppo di spinta e compartimentazione del locale tecnico.
- Verifica puntuale della rete di naspi e idranti.
- Implementazione della segnaletica di sicurezza .
- Miglioramento del sistema di apertura delle uscite di sicurezza.
- Compartimentazione del piano interrato verso il pia no terra.
- Eventuale sistema di controllo fumi.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.va Impianti e Manutenzioni

Ing. Mirko Leonardi